

30 -07- 2013



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051/66 64 00
Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I-325-01/13-07/0004306

Ur. broj: 374-23-1-13-2

Rijeka, 26.07.2013.

Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko- istarskih slivova Rijeka, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.), u povodu zahtjeva Grada Bakra, Primorje 39, Bakar, klasa: 363-01/10-01/13 ur. broj: 2170-02-07/5.-13-24 od 25. srpnja 2013., za izdavanje vodopravnih uvjeta, donose:

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru – pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do vodospreme s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i vodovodom, na području Grada Bakra:

1. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izgradnju nepropusnog sustava za prikupljanje i odvodnju oborinske vode s predmetne prometnice.
2. Ako je na području planirane prometnice izgrađen sustav javne odvodnje oborinske vode, oborinsku vodu s planirane prometnice upustiti u sustav javne odvodnje oborinske vode, u svemu prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom odvodnje oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica.
3. Ako postojeće prometnice na predmetnoj lokaciji, nemaju izgrađen sustav javne odvodnje oborinskih voda, predvidjeti odvodnju oborinske vode preko uređaja za pročišćavanje (pjeskolov i separator ugljikovodika) s procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.
4. U tehničkoj dokumentaciji prikazati hidraulički proračun s dimenzioniranjem sustava oborinske odvodnje te opisno i grafički prikazati sustav oborinske odvodnje i vodoopskrbe.
5. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izgradnju mogućih muljnih ispusta na najnižim kotama cjevovoda. Vodu iz cjevovoda upuštati u prijemnik – upoj, preko ispusne građevine na način da se ne izazove erozija i ispiranje prirodnog terena.
6. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti iskope na trasi koja prolazi područjem II. zone sanitarne zaštite na način da se ne koristi eksploziv, odnosno zabranjuje se upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva na području III. zone sanitarne zaštite.
7. Investitor je dužan na tehničkom pregledu povjerenstvu predočiti izvještaj o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava za odvodnju oborinske vode te vodoopskrbe (tlačna proba), sukladno važećim propisima.
8. U tehničkoj dokumentaciji treba predvidjeti i druge odgovarajuće mjere kako izvođenjem radova za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne bi došlo do šteta i nepovoljnih

posljedica za vodnogospodarske interese.

9. Ovi Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola.
10. Ovi Vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

O B R A Z L O Ž E N J E

Grad Bakar, Primorje 39, Bakar, zatražio je dana 25.07.2013. dopisom klasa: 363-01/10-01/13 ur. broj: 2170-02-07/5.-13-24 od 25. srpnja 2013. izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru – pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do vodospreme s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i vodovodom.

Uz zahtjev je priložen idejni projekt, broj rn 127013/1 od srpnja 2013., FLUMING d.o.o. Rijeka, projektant Boris Matić, dip. ing.građ.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je kako investitor namjerava izgraditi pristupnu prometnicu duljine cca 215 m s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i vodovodom.

Prema Odluci o zaštiti izvorišta za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u bakarskom zaljevu (Sl.N. PGŽ 35/2012) planirana građevina se nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite i jednim malim dijelom u drugoj zoni sanitarne zaštite.

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti mjere kako pri izgradnji i korištenju građevine ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese te je slijedom narečenog, a u skladu s odredbama Zakona o vodama, trebalo uvjetovati kao u izreci.

Slijedom navedenog, u smislu članka 143. Zakona o vodama, trebalo je riješiti kao u izreci.

Temeljem članka 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br: 8/96.) podnositelj zahtjeva je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

U P U T A O P R A V N O M L I J E K U

Protiv ovog rješenja stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 u roku od 15 dana od primitka ovog rješenja.

Žalba se predaje Hrvatskim vodama, Zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn i uplaćuje se upravnim pristojbama prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br: 8/96, 131/97, 68/98.).

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD BAKAR

| | |
|--------------------------|-------------|
| Primljeno: 30 07 . 2013. | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. |
| 363-01/10-01/13 | 07 |
| Urudžbeni broj | Pril. Vrij. |
| Dostaviti: 374-13-26 | 1 / |

- ① Grad Bakar, Primorje 39, Bakar (2X)
2. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
3. Stručne službe, ovdje
4. Arhiva, ovdje

Voditeljica postupka:

Dr.sc. Danila Lozzi-Kožar, dipl.ing.građ.

