

Vežano uz upit gospodarskog subjekta donosimo pojašnjenje o izmjenama u troškovniku.

1. **Stavka 1.2.** uvjet mehaničke zaštite mijenja se i glasi IK 08.
2. **Stavka 1.5.** briše se riječ „montaža“. Stavkom je kao i svim ostalima predviđena samo dobava i dostava opreme.
3. Dozvoljava se nuđenje svjetiljki koje ispunjavaju uvjete zadržavanja svjetlosnog toka od 90% u procijenjenom životnom vijeku LED izvora od 100.000 h
4. Prilikom izrade proračuna rasvjete koristi se faktor korekcije 0,9
5. Ukoliko ponuditelj iskazuje u proračunima samo iskoristivi svjetlosni tok led sustava potrebno je dostaviti tehničke listove u kojima je razvidna efikasnost LED sustava koja mora biti veća ili jednaka 73,2%.
6. Kroz dopunu dodatnih uvjeta pojašnjena je metodologija izrade svjetlo tehničkog proračuna kako bi se izbjegle nejasnoće. Nakon zaprimanja ponuda Naručitelj će provjeriti vjerodostojnost dostavljenih proračuna svih ponuditelja.